



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Псковской области**

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел.: (8112) 79-44-14, факс: 79-44-09 [www.60.mchs.gov.ru](http://www.60.mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел./факс: (8112) 53-65-13, E-mail: [pskov-ugpn@ya.ru](mailto:pskov-ugpn@ya.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки**

Великие Луки, ул. Дружбы д. 6, тел.: (81153) 9-19-70, факс: 9-19-72, E-mail: [ond.vluki@yandex.ru](mailto:ond.vluki@yandex.ru)

**Предписание № 37 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», ИНН 6025001776.

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Псковской области от «26» марта 2019 года № 37 Тимофеева Сергея Николаевича,

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, изданного распоряжение (приказ) о проведении проверки

в период с «10» по «15» апреля 2019 года Степановым Максимом Юрьевичем заместителем начальника ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области проведена плановая проверка на объекте защиты – здания учебного корпуса № 1 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», по адресу: г. Великие Луки, пл. Юбилейная, 4.

указывается период, в котором проводилась проверка, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН (при осуществлении государственного пожарного надзора), место нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с: Крицук Галиной Сергеевной, специалистом по охране труда ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность, должность лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 1     | Электропроводка систем противопожарной защиты (Автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС)) | статья 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008  | 10.08.2020г.   |  |

|   |  |   |              |  |
|---|--|---|--------------|--|
|   | не обеспечивает работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (электропроводка в горячем исполнении).  | № 123-ФЗ)   |              |  |
| 2 | Электропроводка систем противопожарной защиты (Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)) не обеспечивает работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (электропроводка в горячем исполнении). | статья 82 Технического регламента   | 10.08.2020г. |  |
| 3 | Требуется замена систем АУПС и СОУЭ в связи с выработкой эксплуатационных сроков.  | пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.01.2012 № 390); Акт проверки работоспособности средств АУПС и СОУЭ от 25.03.2019г. | 10.08.2020г. |  |
| 4 | Проверяемым лицом не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.   | часть 7 статьи 83 Технического регламента   | 10.08.2020г. |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трёх месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путём реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по г. Великие Луки  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного Управления  
МЧС России по Целковской области  
Степанов Максим Юрьевич

«15» апреля 2019 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил:  
Шляхтов Вячеслав Николаевич – ректор  
Федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Великолукская государственная академия  
физической культуры и спорта»

«15» апреля 2019 года

(подпись)